

Von: Knubbe, André (MIV-Rostock)
Gesendet: 03.11.2022 17:07
An: Jana Schmidt
Cc: Evert, Fabian (MIV-Rostock);Gold, Florian (MIV-Rostock)
Betreff: AW: 2022-10-26 BV: Ausbau der Bushaltestellen und Bahnhofstraße am Bahnhof Kröpelin

Sehr geehrte Frau Schmidt,

die Prüfung der Ebenheitsmessung ergab, dass die Bauleistung mangelfrei erbracht wurde. Durch die Anbindung an das Gefälle der Bestandstraßen lassen sich Abweichungen in der Ebenheit nicht vermeiden. Beim Einbau von Schachtdeckeln und Fugen kann die Ebenheit bautechnisch nicht garantiert werden. Eine Abzugsregelung greift daher nicht.

Die Rechnung des Baustofflabors Wismar GmbH entspricht dem erbrachten Leistungsumfang und dem Angebot in Menge und in Bezug auf die Einheitspreise.

Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. André Knubbe, M. Sc.
Fachbereichsleiter Baumanagement



Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH
Zweigniederlassung Rostock
Industriestraße 8 | 18069 Rostock

Tel. 0381 20788-21 | Fax 0381 20788-25 | Mobil 0163 2639251
E-Mail andre.knubbe@miv-rostock.de
Web www.miv-schwerin.de

Die MIV GmbH finden Sie an den Standorten Schwerin – Rostock – Ribnitz-Damgarten – Stralsund – Neustrelitz – Stendal – Dresden.

Sitz der Gesellschaft: Mecklenburgisches Ingenieurbüro für Verkehrsbau GmbH | Ludwigsluster Chaussee 72 | 19061 Schwerin
Amtsgericht Schwerin HRB-Nr. 456 | USt-IdNr.: DE137737046
Geschäftsführer: Steffen Lehmann, M. Eng. und Dipl.-Ing. Markus Schrameyer

Von: Jana Schmidt <jana.schmidt@stadt-kroepelin.de>
Gesendet: Donnerstag, 27. Oktober 2022 07:48
An: Evert, Fabian (MIV-Rostock) <Fabian.Evert@miv-rostock.de>; Knubbe, André (MIV-Rostock) <Andre.Knubbe@miv-rostock.de>
Betreff: 2022-10-26 BV: Ausbau der Bushaltestellen und Bahnhofstraße am Bahnhof Kröpelin

Sehr geehrter Herr Evert, sehr geehrter Herr Knubbe,

anbei erhalten Sie die Prüfprotokolle 1992/22 und 1993/22 der Baustoffprüfstelle Wismar GmbH mit Bitte um Prüfung und Auswertung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Jana Schmidt
Bauamtsleiterin

Stadt Kröpelin
Der Bürgermeister
Markt 1
18236 Kröpelin
Tel. 038292/851-40
Fax 038292/851-10
jana.schmidt@stadt-kroepelin.de
www.stadt-kroepelin.de

Diese E-Mail ist nur für die adressierte Person bzw. Firma bestimmt. Sie kann vertrauliche bzw. rechtlich geschützte Informationen enthalten. Jede Weiterleitung, Verbreitung oder Verwendung durch andere Personen als den beabsichtigten Empfänger ist untersagt. Falls Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit dem Absender auf und löschen Sie sie von Ihrem Computer.

This message is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, we hereby give notice that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please delete the message and notify us immediately.