



Gemeindliches Einvernehmen Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG "WEA Brusow V Repowering"

<i>Organisationseinheit:</i> Stadtentwicklung, Bau, Planung, Umwelt und Landschaftsschutz	<i>Datum:</i> 17.01.2024
<i>Bearbeitung:</i> Jana Schmidt	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz (Vorberatung)	29.01.2024	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	31.01.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Sachverhalt

Die eno energy GmbH beantragt zur Errichtung und zum betreib von fünf Windenergieanlagen (WEA) des Typs eno 126 mit Nennleistung von jeweils 4,8 MW und nabhöhen von 3x 82 m und 2x 87 m. Verbunden mit dem Antrag ist der Rückbau von zwei WEA des Typs eno 114 mit Nennleistungen von jeweils 3,5 MW und Nabhöhen von 92 m.

Aufgrund der Ergebnisse aus der ersten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beabsichtigt die Antragstellerin die Reduktion der Fundamenterhöhung an der WEA 1 auf 0,3 m anstelle der vorher beantragten 0,7 m.

Die geplanten Standorte befinden sich innerhalb des ausgewiesenen Vorranggebiets Brusow in der Planungsregion Rostock MM.

Hinweis: Löschwasserbereitstellung im Brandfall nicht vorhanden

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	2023-12-14 Schreiben von StALU Mittleres Mecklenburg bzgl. Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG „WEA Brusow V Repowering gemeindliches Einvernehmen gemäß § 36 BauGB
2	2023-10-19 2.1 TK 1-25000

3	2023-10-19 2.2 Grundkarte 1-5000
4	2023-10-19 2.4 Amtlicher Lageplan
5	2023-10-19 16.1.2 Raumordnung
6	2023-10-19 12.5 Brandschutz
7	2023-10-19 4.6 Quellenplan Schallemissionen