

BV/2024/1436

Beschlussvorlage
öffentlich



Erneuerung/Umbau Abluftanlage Am Stadtholz 3

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 27.05.2024
<i>Bearbeitung:</i> Kristin Huppert	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung (Entscheidung)	06.06.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Vergabe des Auftrages für die Erneuerung und den Umbau der Abluftanlage im Objekt „Am Stadtholz 3“ an die Firma Dr. Diestel GmbH mit einer Gesamtsumme in Höhe von 10.424,52 Euro brutto.

Sachverhalt

Der vorhandene Küchenabluftventilator ist so verbaut, dass er weder zu reinigen (1x jährlich vorgeschrieben) noch zu reparieren ist. Der Motor der Anlage liegt im Luftstrom, was aus brandschutztechnischer Sicht bedenklich und bei neuen Anlagen nicht mehr zulässig ist.

Daher wurden folgende Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert:

1. Dr. Diestel GmbH, Rostock: 10.424,52 EUR brutto
2. LKT Lüftungs- und Klimatechnik GmbH: Absage
3. Delewski GmbH: Absage
4. BST GmbH: Absage

Im Haushalt 2024 sind für das Vorhaben Mittel eingestellt.

Im Angebot sind notwendige Dachdeckerarbeiten (Dachsockel auf dem vorhandenen Dach einkleben) nicht enthalten.

Am Objekt ist es zusätzlich notwendig, die Dachbahnen vom Anbau neu zu verschweißen (siehe Beschlussvorlage: BV/2024/1446). Die erforderlichen Dachdeckerarbeiten für die Erneuerung der Abluftanlage würden in diesem Zuge ohne weitere Kosten ausgeführt werden können.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine