

# BV/2024/1439

Beschlussvorlage  
öffentlich



## Teilerneuerung der Drainageleitung Sporthalle

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 27.05.2024
<i>Bearbeitung:</i> Mathias Hermann	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung (Entscheidung)	06.06.2024	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Vergabe des Auftrages „Wiederherstellung der Drainageleitungen Sporthalle“ an die Firma R. Müller GmbH für eine Bruttoangebotssumme 12.270,27€.

Gleichzeitig sind überpanmäßige Auszahlungen auf folgenden Personensachkonten  
211000-4510-523110 Unterhaltung Grundstücke / Sporthalle Schulstraße  
424000-4510-523117 Unterhaltung Grundstücke / Sporthalle Schulstraße  
In Höhe von gesamt 2.270,27 € zu beschließen.  
Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln.

### Sachverhalt

Nach Auftreten mehrerer Wasserschäden in der Sporthalle wurden auch die Drainageleitungen auf Ihre Funktionstüchtigkeit geprüft. Dabei stellte sich heraus, dass zwei dem Hang zu den Gartenanlagen zugewandte Leitungen defekt sind. Um einen Feuchteintritt in der Sporthalle vorzubeugen, müssen diese instandgesetzt werden.

Zur Abgabe eines Angebots konnte lediglich die Firma Ralf Müller bewegt werden. Da diese Firma auch die letzten Aufträge u.a. an der Sporthalle vertrauensvoll und kompetent abgearbeitet hat, erscheint eine Auftragsvergabe sinnvoll.

Im Haushaltsplan 2024 sind für die Maßnahme gesamt 10.000,00 € auf den PSK´s 211000-4510-523110 und 424000-4510-523117 eingestellt.

### Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n

1	2024-05-07 Kontrolle Drainagen durch Fa. R. Müller
---	--

Heizung - Sanitärinstallation - Klempnerei - Rohrleitungsbau

Telefon (038203) 81232/ 81233  
email: [mueller-rethwisch@t-online.de](mailto:mueller-rethwisch@t-online.de)  
Internet: [www.mueller-rethwisch.de](http://www.mueller-rethwisch.de)  
Mühlenweg 3 a \* 18211 Rethwisch

Stadt Kröpelin  
Der Bürgermeister  
Frau Jana Schmidt  
Markt 1

18236 Kröpelin

Mail: [jana.schmidt@stadt-kroepelin.de](mailto:jana.schmidt@stadt-kroepelin.de)

Rethwisch , 12.09.2023

## **Drainagespülung Sporthalle Kröpelin, Schulstr.1**

Sehr geehrte Frau Schmidt,

anbei die gewünschte Bestandszeichnung mit den gekennzeichneten befahrenen und gespülten Rohrstrecken.


Folgendes wurde festgestellt:

- ① Kamerabefahrung und Spülung i.o. , läuft wieder
- ② Kamerabefahrung und Spülung i.o. , läuft wieder
- ③ Wurzeleinwuchs muss erneuert werden
- ④ Wurzeleinwuchs muss erneuert werden
- ⑤ Kamerabefahrung und Spülung i.o. , läuft wieder

Mit freundlichen Grüßen



Maik Gerstenkorn - BL Tiefbau-0176/34683189



**Ralf Müller GmbH**  
 Heizung-Sanitär-Klempnerei-Rohrleitungsbau  
 Mühlenweg 3 a  
 18211 Rethwisch **12.9.23**  
 Telefon (038203) 81232 oder 81233  
 Mail: mueller-rethwisch@t-online.de

	Maßstab <b>1:500</b>	Karteninhalt	Kröpelin, den <b>18.07.2023</b>		
	Ort / Gemarkung <b>Sporthalle</b>		Flur	Flurstück	
	Straße <b>Schulstr. 1</b>				
	<b>18236 Kröpelin</b>				
					<b>Stadt Kröpelin</b> Markt 1, 18236 Kröpelin Tel.: 038292/851-0