

BV/2024/1551

Beschlussvorlage
öffentlich



Sanierung und Umnutzung Bahnhofsgebäude Los 5 - Heizung, Lüftung, Sanitär - Nachtrag 1

<i>Organisationseinheit:</i> Stadtentwicklung, Bau, Planung, Umwelt und Landschaftsschutz	<i>Datum:</i> 27.09.2024
<i>Bearbeitung:</i> Jana Schmidt	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz (Vorberatung)	18.11.2024	Ö
Hauptausschuss (Entscheidung)	26.11.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss der Stadt Kröpelin beschließt den Nachtrag 1 mit einer Nachtragssumme von 7.112,33 Euro brutto der Fa. STOVER Rostock GmbH.

Sachverhalt

Aufgrund der schlechten Wasserqualität empfiehlt sich der Einbau einer Enthärtungsanlage mit den dazugehörigen Leistungen (Anschluss, Erstbefüllung und Inbetriebnahme). Die nachtragssumme beträgt 7.112,33 Euro brutto.

Aufgrund der Möglichkeit der Beheizung mit Fußbodenheizung entfallen die Pos. 02.02.670 – 02.02.690 und stellen Minderkosten von 7.861,67 Euro dar.

Somit erhöht sich durch Bestätigung des Nachtrages die Auftragssumme nicht.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine