

BV/2024/1611

Beschlussvorlage
öffentlich



Erweiterung des Hausanschlusses Strom für das Bahnhofsgebäude

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 12.12.2024
<i>Bearbeitung:</i> Mathias Hermann	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung (Entscheidung)	12.12.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die Erweiterung des Hausanschlusses des Bahnhofsgebäudes durch die E.DIS Netz GmbH für 41.029,58€ brutto.

Sachverhalt

Derzeit ist am Bahnhofsgebäude eine Leistung von max. 50 kW vorgehalten. Nach nun finaler Berechnung der benötigten Leistung ist eine Verstärkung auf 155 kW notwendig. Im Angebot der E.DIS Netz GmbH ist die komplette Herstellung des Hausanschlusses inkl. 220m Anschlusskabellegung und Hausanschlusssäule enthalten.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine