



Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgermeister	<i>Datum:</i> 16.06.2026
<i>Bearbeitung:</i> Thomas Gutteck	<i>Verfasser:</i>

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
01.07.2026	Ausschuss für Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus	Kenntnisnahme
15.09.2026	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin

Am 23.04.2026 fand eine angekündigte Fachdienstkontrolle der Gemeindefeuerwehr Kröpelin durch den Landkreis Rostock – Amt für Brand- und Katastrophenschutz statt. Anwesend waren der Bürgermeister und stellvertretende Gemeindeführer Herr Gutteck und die Sachbearbeiterin Brandschutz Fr. Gumbiewski der Stadtverwaltung Kröpelin. Der Gemeindeführer Herr Rödel hat sich aus beruflichen Gründen von seinem Stellvertreter vertreten lassen. Die Führer der Löschgruppen und des Löschzuges nahmen an dem Termin nicht teil.

Im Zuge der Fachdienstkontrolle wurden allgemeine Angaben aufgenommen und anschließend alle Gerätehäuser und Fahrzeuge besichtigt.

Mit Schriftsatz vom 21.05.2025 wurden die Ergebnisse sowohl dem Bürgermeister der Stadt Kröpelin, als auch dem Gemeindeführer übermittelt. Die Checklisten anbei.

Die Gemeindefeuerwehr Kröpelin ist eine Gemeindefeuerwehr mit besonderen Aufgaben. Die Ausstattung der Feuerwehr bezieht sich auf die Ausstattung gemäß aktueller Feuerwehrbedarfsplanung.

Einzelne Punkte der Fachdienstkontrolle wurden im Nachgang mit der Brandschutzdienststelle erläutert.

Folgendes ist zusammenfassend festzuhalten:

- Generell: Jugendordnung fehlt
- Generell: Pflege der Atemschutzgeräteträger im Fox ist anzupassen
- Generell: es wird an fast allen Standorten mehr Personal benötigt
- Generell: es werden mehr Atemschutzgeräteträger benötigt.
- Generell: die Pflege der 1. Hilfe Ausbildungen im FOX ist anzupassen.
- Generell: die Ausbildung BOS-Funk ist zu prüfen.

- Standort Jennewitz MTW fehlt nach Planung (Defizit Funkausstattung ergibt sich auf fehlendem Fahrzeug)
- Standort Jennewitz fehlt ein Stellplatz Größe 1 (4,5 x 10m)
- Kröpelin: Lagerung Feuerwehrschießung ungesichert auf HLF
- Kröpelin: 1.Stellplatz zu wenig Größe 3 (4,5 12,5m)
- Kröpelin: MTW fehlt nach Planung
- Kröpelin: TLF 4000 fehlt nach Planung (TLF 16/25 vorhanden)
- Kröpelin: 4 Chemikalienschutzanzug Klasse III (Normbeladung HLF 20 fehlen)
- Kröpelin: Hebekissensatz fehlt

Die fehlende Führungskraft in der Löschgruppe Altenhagen ist vorhanden, die Anerkennung der Ausbildung war zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht erfolgt. Die Angabe zu den Belüftungsgeräte am Standort Kröpelin konnte geklärt werden, diese sind ausreichend.

Ein Auswertungsgespräch mit der Wehrführung ist geplant.

Anlage/n

1	2026-05-21 Schreiben von Landkreis Rostock bzgl. Auswertung der Fachdienstkontroile der Feuerwehr Kröpelin Feuerwehr_ LG Groß Siemen
2	2026-05-21 Schreiben von Landkreis Rostock bzgl. Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin Feuerwehr_ LG Altenhagen
3	2026-05-21 Schreiben von Landkreis Rostock bzgl. Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin Feuerwehr_ LG Jennewitz
4	2026-05-21 Schreiben von Landkreis Rostock bzgl. Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin Feuerwehr_ LG Kröpelin