

# BV/2020/315

Beschlussvorlage  
öffentlich



## Ersatz der Trafostation Kröpelin Auf dem Kamp

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 12.06.2020
<i>Bearbeitung:</i> Cornelia Panke	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz (Entscheidung)	22.06.2020	Ö

### Beschlussvorschlag

Der Ausschuss gibt die Empfehlung, die Zustimmung zum Standort zu erteilen.

### Sachverhalt

Die E.Dis Netz AG, Standort Neubukow plant den Ersatz der Trafostation Kamp.

Aufgrund der zu erwartenden Ladeinfrastruktur verändert sich der Lastschwerpunkt in diesem Städtischen Bereich. Daher hat sich rechnerisch der Standort im Wohngebiet ergeben.

Der angegebene Standort ist der bevorzugte Standort der E.Dis Netz AG.

Außerdem ist die Verlegung des Niederspannungskabels notwendig.

### Finanzielle Auswirkungen

#### Anlage/n

1	Trafostation Auf dem Kamp
2	Verlegung Niederspannungskabel