

# BV/2020/317

Beschlussvorlage  
öffentlich



## Grundschule Schulstraße 1 - Instandsetzung der Überdachungen an den Kellereingängen

<i>Organisationseinheit:</i> Bauamt	<i>Datum:</i> 16.06.2020
<i>Bearbeitung:</i> Cornelia Panke	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung (Entscheidung)	17.06.2020	Ö

### Beschlussvorschlag

Das 2. Nachtragsangebot der Fa. M. Fedtke GmbH, Neubukow für die Instandsetzung der Überdachungen an den Kellereingängen i. H. v. 6.188,00 EUR wird bestätigt.

Dementsprechend erfolgt die Genehmigung der überplanmäßigen Auszahlung PSK 211000-2110-523110/723110 für die Unterhaltung Grundstück/Grundschule Am Mühlenberg i. H. v. 6.188,00 EUR. Die Deckung erfolgt aus nicht gebundenen liquiden Mitteln.

### Sachverhalt

Während des Bauablaufes der Fassadensanierung der Grundschule wurde vom Hausmeister die Undichtigkeit der Überdachungen über den Kellereingängen angezeigt.

An Regenwettertagen konnte bestätigt werden, daß sich Regenfeuchtigkeit auf den Stufen und auf den seitlichen Fundamenten sammelte.

Hier besteht bei Frost Unfallgefahr.

Das Eindringen ist auf die undichten Anschlüsse der Schweißbahn an der Stahlkonstruktion zurückzuführen.

Hier läßt sich keine dauerhafte Dichtung an dieser Konstruktion herstellen. Aus diesem Grunde wird mit dem Nachtrag der Fa. M. Fedtke GmbH, Neubukow eine wenig auffällige Entwässerung nach außen vorgeschlagen und damit die Dichtigkeit des Daches über einen langen Zeitraum garantiert.

Daher ist eine Erhöhung des Planansatzes des PSK 211000-2110-523110 Unterhaltung Grundstück/Grundschule Am Mühlenberg i.H.v. 6.188,00 EUR vorzunehmen., da die Kosten nicht geplant waren. Nach § 6 Abs. 4 Nr. 1,2 Hauptsatzung ist die Beauftragung und überplanmäßige Ausgabe zu beschließen.

### Finanzielle Auswirkungen

**Anlage/n**

1	2. Nachtragsangebot Fa. M. Fedtke GmbH, Neubukow
---	--------------------------------------------------